

提出日 平成 26 年 11 月 11 日

事故報告

弊社の風車において、事故が発生しましたので報告致します。

◇事業者情報

発電事業者名	稚内市水道部		
問い合わせ先	(会社名)	稚内市	
	(部署・氏名)	水道部 管理課	
	(連絡先)	TEL 0162-23-6516	e-mail sui-kanri@city.wakkanai.hokkaido.jp

◇発電所・風車情報

発電所	稚内市水道部風力発電所 第1号機
所在地(字まで)	稚内市声問6899番地 ミルクロード沿い

◇故障・トラブル情報

発生日時	平成 26 年 11 月 3 日 (月 曜日) 午前10時56分ごろ		
発生箇所	<input checked="" type="checkbox"/> ローター(ブレード、ハブ)の破損 <input type="checkbox"/> ナセルの破損 <input type="checkbox"/> タワーの破損 <input type="checkbox"/> その他 ()		
種類	<input checked="" type="checkbox"/> 飛散・落下 ブレード3枚のうち1枚が運転中に離脱し、50mほど先に落下した。このブレード落下により、隣接するミルクロード浜側に設置された稚内メガソーラー発電所から幌延変電所への33kV送電線が切断された。被害者はなし。 <input type="checkbox"/> 倒壊・崩壊 <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> その他 ()		
特記事項(原因等)	調査中		
産業保管監督部への報告時期	平成 26 年 11 月 3 日 (月 曜日) 午後2時29分		