

提出日 平成 28 年 2 月 29 日

事故報告

弊社の風車において、事故が発生しましたので報告致します。

◇事業者情報

発電事業者名	九州風力発電株式会社
問い合わせ先	(会社名) シグマパワー・ジャネックス株式会社 (部署・氏名) 部署:事業部 担当者:末松伸一 (連絡先) TEL 092-716-6002 e-mail:s.suematsu@janex.co.jp

◇発電所・風車情報

発電所	新上五島WWS(ホエールズウインドシステム) 6号機
所在地(字まで)	長崎県南松浦郡新上五島町江の浜郷字宇戸125番地1・大田郷字大川原1980番地33

◇故障・トラブル情報

発生日時	平成 27 年 12 月 31 日 (木 曜日) 14 時ごろ風車停止
発生箇所	<input type="checkbox"/> ローター(ブレード、ハブ)の破損 <input type="checkbox"/> ナセルの破損 <input type="checkbox"/> タワーの破損 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (ナセル内コンバータ盤内破損)
種類	<input type="checkbox"/> 飛散・落下 <input type="checkbox"/> 倒壊・崩壊 <input type="checkbox"/> 火災 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (コンバータ盤内ガス発生による破損)
特記事項(原因等)	ガス爆発と推測
産業保管監督部への報告時期	平成 28 年 1 月 7 日 (木 曜日)

事故覚知は28年1月5日 16:00頃

※結果的には事故報告対象ではないが、報告時点では重大と考え報告(速報)を行った。